

DT
2021-04-19
[signature]

TB+TC
[signature]

Kościerzyna, dnia 9 kwietnia 2021 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 61a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami/ po analizie wniosku z dnia 12 marca 2021 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Miasta Kościerzyna

postanawia

odmówić wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „**Budowa elektrociepłowni kogeneracyjnej zasilanej gazem ziemnym o mocy elektrycznej do 0,999MWe**”.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2021 r. do Burmistrza Miasta Kościerzyna wpłynął wniosek Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 30a w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrociepłowni kogeneracyjnej zasilanej gazem ziemnym o mocy elektrycznej do 0,999MWe”.

Wykonana analiza złożonego wniosku i załączonej dokumentacji (karta informacyjna przedsięwzięcia) nie daje podstaw do stwierdzenia, że zamierzone przedsięwzięcie polegające na budowie elektrociepłowni kogeneracyjnej zasilanej gazem ziemnym o mocy elektrycznej do 0,999MWe, można zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).

We wniosku przedsięwzięcie zakwalifikowano jako §3 ust. 1 pkt 4, który mówi o elektrowniach konwencjonalnych, elektrociepłowniach lub innych instalacjach do spalania paliw w rozumieniu § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeniach spalania lub współspalania odpadów z wyłączeniem odpadów niebędących biomasą w rozumieniu § 2 pkt 1 tego rozporządzenia, w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu tych instalacji, nie mniejszej niż 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stałego - nie mniejszej niż 10 MW.

Planowana do budowy elektrociepłownia kogeneracyjna nie osiąga określonego powyżej progu „nie mniejszej niż 25 MW”.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościerzyna w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.



Z upoważnienia Burmistrza

Bartosz Borkowski
Naczelnik Wydziału
Infrastruktury i Środowiska

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o., ul. Strzelecka 30a, 83-400 Kościerzyna
2. WIŚ a/a

Informuję, że ww. sprawę prowadzi:
Roma Słowi tel. 58 680 23 55

