

Numer P/21/006845

Miejscowość Gdańsk

Data 06-06-2023

AKTUALIZACJA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA nr 1

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Gdańsku

Niniejszym dokonujemy aktualizacji warunków przyłączenia w poszczególnych pozycjach nadając im brzmienie:

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: Elektrociepłownia kogeneracyjna zasilana gazem ziemnym
Adres (Nr działki): Kościerzyna, ul. Markubowo
gm. Kościerzyna, działka numer 238/3, 238/5, 43/11, 43/16, 43/18, 58/6
2. Grupa przyłączeniowa: III
3. Moc przyłączeniowa: 999 kW, moc potrzeb własnych: 40 kW
4. Miejsce przyłączenia: GPZ - GPZ KOŚCIERZYNA [05000]
Linia 15 kV kier. PLEBANKA lk. nr 080600 [05000-27-080600]
Obiekt Linia SN-15kV LN080635(SŁ5)-SŁ22 [080602]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe wyłącznika SN-15kV od strony instalacji przyłączanej w złączu kablowym SN 15kV
6. Rodzaj połączenia z siecią: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
 - 7.1.1. Stacja transformatorowa WN/SN:
Nie dotyczy.
 - 7.1.2. Urządzenia SN:
Pole SN-15kV nr 27 sekcja I w GPZ "Kościerzyna" należy dostosować do przyłączenia instalacji wytwórczej poprzez doinstalowanie między innymi przekładników napięciowych, dodatkowo wyposażyć w terminal cyfrowy z zabezpieczeniami prądowymi, napięciowymi, częstotliwościowymi, mocowymi, wykonać telesterowanie i telesygnalizację.
Wybudować złącze kablowe SN-15kV (3-półowe sterowane radiowo, w polach liniowych zainstalować rozłączniki, w polu odejściowym do stacji zainstalować wyłącznik z wyzwalaczem z bezpośrednią nastawą prądową)
Na linii napowietrznej SN-15kV nr 080602 należy wybudować słup z rozłącznikiem (dopuszcza się budowę rozłącznika na istniejącym słupie), od projektowanego rozłącznika należy wybudować linię kablową SN-15kV kablami typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x150mm² którą należy wprowadzić do projektowanego złącza kablowego sterowanego radiowo.
 - 7.1.3. Urządzenia nn:
Nie dotyczy.
 - 7.1.4. Automatyka EAZ:
W układzie EAZ rozdzielni SN-15kV w polu nr 27 sekcja I w GPZ „Kościerzyna” wykonać układ wyłączania w przypadku zaniku napięcia na szynach SN-15kV, oraz wykonać układ sterowania wyłącznikiem z kontrolą napięcia.
13. Inne ustalenia:
 - 13.1. Dotyczy dokumentacji projektowej:
Opracować projekty budowlane - wykonawcze wyposażenia pola SN-15kV nr 27 sekcja I w GPZ "Kościerzyna" (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodnić je z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku - Wydział Dokumentacji Energetycznej.
Opracować projekty budowlane - wykonawcze złącza kablowego SN-15kV sterowanego radiowo, słupa z rozłącznikiem oraz linii kablowej SN-15kV (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodnić je z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dział Dokumentacji Energetycznej.
Opracować projekty budowlane - wykonawcze abonenckiej linii kablowej SN-15kV, oraz abonenckiej stacji transformatorowej i uzgodnić je z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku - Wydział Dokumentacji Energetycznej.
Szczegółową lokalizację złącza kablowego SN-15kV, słupa z rozłącznikiem, trasę linii kablowych SN-15kV, abonenckiej stacji transformatorowej oraz trasy abonenckiej linii kablowej SN-15kV należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji

w Kartuzach.

Szczegóły dotyczące zabezpieczeń elektrowni, transmisji danych oraz sterowania i pomiaru elektrowni uzgodnić na etapie projektowania z Wydziałem Zarządzania Usługami Specjalistycznymi.

Projekt budowlany (architektoniczny) złącza kablowego SN-15kV należy z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku – Wydział Dokumentacji Energetycznej.

19. Uwagi dodatkowe:

Pozostałe zapisy warunków przyłączenia nr P/21/006845 nie ulegają zmianie.

Aktualizacja wchodzi w życie z dniem zawarcia aneksu do umowy o przyłączenie, który przesyłamy w załączeniu.

Majorczyk Marek

OPRACOWAŁ
tel. 58 527 94 15



Kierownik
Biuro Majątku Siedziwego

Mirosław Nowakowski

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
3. Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy

MPI „KOS-EKO”
WPŁYNĘŁO

19. 07. 2023